

Beschlussvorlage öffentlich

Nr. 11/2026

Tagesordnungspunkt 6b:

GP - Neubau Gymnasium Putzbrunn
1100 Schreiner Fenster Pfosten-Riegel-Fassade
Beauftragung Nachtragsangebote Nr. 2 der Fa. Lang

Verbandsversammlung

Sitzung am 27.01.2026

1. Begründung:

LV 1100 Schreiner Fenster Pfosten-Riegel-Fassade:

NA 2 – Zusätzliche Dampfbremse und Kompribänder:

Im Rahmen der W+M-Planung bzw. auf Empfehlung des Bauphysikers müssen zusätzliche feuchtevariable Dampfbremsen und Kompribänder auf der Innenseite des Bauteils angebracht werden, da die instationäre hygrothermische Simulation ergab, dass der Taupunkt im Bereich der Mineralwolle liegt. Die anfallenden Kondensatmengen können von der Dämmung, ohne zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen nicht aufgenommen werden. Die ursprünglich vorgesehene und kalkulierte RAL-Abdichtung an den Außenseiten wird über die entsprechenden LV-Positionen abgerechnet.

Die geprüfte Bruttogesamtsumme des Nachtragsangebotes Nr. 2 beläuft sich auf **81.998,63 €**.

Die Gesamtauftragssumme für das Gewerk Schreiner Fenster Pfosten-Riegel-Fassade erhöht sich somit auf brutto **4.420.880,42 €**. Sie liegt jedoch noch unter dem Budget in Höhe von **6.229.742,83 €**.

2. Beschlussvorschlag:

Das Nachtragsangebot Nr. 2 zum Gewerk Schreiner Fenster Pfosten-Riegel-Fassade für den Neubau des Gymnasiums Putzbrunn werden an die Fa. Lang GmbH & Co. KG mit einer Bruttoauftragssumme von 81.998,63 € beauftragt.

Abstimmung:



Johann Mader
Stv. Geschäftsleiter